

**Brandschutz-Zulassung No Z 11191****Brandschutz-Zulassung No Z 11191**

Gruppe 106	Dachelemente und Unterdächer	
Gesuchsteller	Arcelor Construction 22, Rte. Jaq. Daguerre FR-92500 Rueil-Malmaison	
Hersteller	Groupe Arcelor Arcelor Construction 19, Avenue de la Liberté LU-2930 Luxembourg	
Produkt	PROMISOL-ONDATHERM	
Ersetzt die Ausgabe vom	21.02.2000	
Beschrieb	Dachelement, geschäumter Kern aus PUR-Hartschaum (42kg/m <sup>3</sup> ), beidseitig hohlraumfrei mit Stahlblech (0,5mm) abgedeckt, D=30-160mm	
Anwendung		
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Brandkennziffer	5.2
Gültigkeitsdauer	31.12.2010	
Gültig ab	28.12.2005	